

Certificato ambientale n. 1880-CPR-204CA-25

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

Produttore: WINDHAGER HIDU GMBH
Anton-Windhager-Straße 20
5201 Seekirchen am Wallersee
AUSTRIA

**Marchio - Tipo
Modelli** LogWIN - Edel
LWE182 con OT1, LWE182AZ con OT1, LWE182e, LWE182AZe

Tipo di generatore: caldaie (alimentazione a legna)
Potenza nominale kW: 19,3
Classe di prestazione: classe 5 secondo la DIN EN 303-5:2023-07

Laboratorio di prova: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Ridlerstraße 65
80339 Monaco
Germania

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm ³	0,2	15	20	30	60
COT	mg/Nm ³	1	5	10	15	30
NOx	mg/Nm ³	80	150	150	150	200
CO	mg/Nm ³	22	30	200	364	500
η	%	93,5	88	87	85	80

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione
volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE DI QUALITÀ DI APPARTENENZA:**5 STELLE**

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto del presente Certificato di conformità
sono contenuti nei Rapporti di prova H-C3 1592-01/24 datato 2024-12-02 e DBI F 25/04/1158
datato 25/04/2025.

Data di emissione: 01.10.2025**Responsabile del laboratorio**
dr.ssa Claudia Marcuzzi