

Certificato ambientale n. 1880-CPR-221CA-25

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

Produttore: WINDHAGER HIDU GMBH
Anton-Windhager-Straße 20
5201 Seekirchen am Wallersee
AUSTRIA

**Marchio - Tipo
Modello** LogWIN EDEL 302 con OT1
LWE302 con OT1, LWE302 AZ con OT1

Tipo di generatore: caldaie (alimentazione a legna)
Potenza nominale kW: 30,0
Classe di prestazione: classe 5 secondo la DIN EN 303-5:2023-07

Laboratorio di prova: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Ridlerstraße 65
80339 Monaco
Germania

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm ³	0,2	15	20	30	60
COT	mg/Nm ³	1	5	10	15	30
NOx	mg/Nm ³	93	150	150	150	200
CO	mg/Nm ³	15	30	200	364	500
η	%	92,6	88	87	85	80

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE DI QUALITÀ DI APPARTENENZA:**5 STELLE**

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto del presente Certificato di conformità sono contenuti nei Rapporti di prova H 1592-00/24 datato 2024-07-18 e DBI F 25/04/1159 datato 05/05/2025.

Data di emissione: 29.10.2025**Responsabile del laboratorio**
dr.ssa Claudia Marcuzzi