

Certificato ambientale n. 1880-CPR-214CA-25

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE  
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

**Produttore:** WINDHAGER HIDU GMBH  
Anton-Windhager-Straße 20  
5201 Seekirchen am Wallersee  
AUSTRIA

**Marchio - Tipo** LogWIN 2 Premium - DELUXE 36 kW  
**Modelli** LWD362, LWD362 AZ

**Tipo di generatore:** caldaie (alimentazione a legna)  
**Potenza nominale kW:** 35,5  
**Classe di prestazione:** classe 5 secondo la DIN EN 303-5:2023-07

**Laboratorio di prova:** TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Ridlerstraße 65  
80339 Monaco  
Germania

**Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186**

VALORI CERTIFICATI		
PP	mg/Nm <sup>3</sup>	15
COT	mg/Nm <sup>3</sup>	1
NOx	mg/Nm <sup>3</sup>	92
CO	mg/Nm <sup>3</sup>	25
η	%	92,8

LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
15	20	30	60
5	10	15	30
150	150	150	200
30	200	364	500
88	87	85	80

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento  
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione  
volumetrica di O<sub>2</sub> residuo pari al 13%.

**CLASSE DI QUALITÀ DI APPARTENENZA:****5 STELLE**

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto del presente Certificato di conformità  
sono contenuti nel Rapporto di prova H2 1592-01/25 datato 2025-05-13 e Dichiarazione di  
uguaglianza del produttore datata 25.04.2025

**Data di emissione:** 20.10.2025

**Responsabile del laboratorio**  
dr.ssa Claudia Marcuzzi