

Spettabile

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
ai requisiti del D.M. 07/08/2025**

Il presente documento attesta la conformità ai requisiti del D.M. 07.08.2025 che aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con specifico riferimento alle caldaie a biomassa solida.

| Tipo di caldaia                | Caldaia a Pellet        |                                                      |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                                | Marca e modello         | <b>Windhager BioWIN 262</b>                          |
|                                | Potenza nominale (kW)   | <b>25,9</b>                                          |
|                                | Combustibile utilizzato | <b>Pellet classe A1</b><br>conforme alla ISO 17225-2 |
| Caratteristiche e combustibile |                         |                                                      |

Data: 17 dicembre 2025

Vs. Rif.

Ns. Rif.

Sulla base di quanto certificato nell'allegato **Test Report Numero 1358-07/19 del 08.05.2019** prodotto dall'istituto di certificazione TÜV SÜD Industrie Service GmbH accreditato EN ISO/IEC 17025, con la presente si dichiara che la caldaia oggetto della presente dichiarazione:

1. È conforme alla norma **EN 303-5:2021**
2. È conforme alla **classe 5 di prestazione** della EN 303-5:2021
3. Rispetta i **requisiti di rendimento** del D.M. 07.08.2025 per le caldaie ≤500 kW
4. Rispetta i **limiti di emissione in classe 5 stelle secondo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 7 novembre 2017**
5. Ha un valore di emissione di particolato primario di **10 mg/Nm<sup>3</sup>** rif. al 13% di O<sub>2</sub>, conforme ai limiti di emissione in classe 5 stelle e pertanto accede al coefficiente premiante **C<sub>e</sub>=1,0**, previsto per le caldaie a Pellet.

La caldaia oggetto della dichiarazione, in riferimento al combustibile impiegato, rispetta i suddetti requisiti così come specificato nella seguente tabella.

|            | <b>Requisiti<br/>5 stelle secondo DM 186/2017<br/>rif. 13% O<sub>2</sub></b> | <b>Valore misurato<br/>potenza nominale<br/>rif. 13% O<sub>2</sub></b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rendimento | ≥ 92 %                                                                       | 93,3 %                                                                 |
| CO         | ≤ 25 mg/Nm <sup>3</sup>                                                      | 17 mg/Nm <sup>3</sup>                                                  |
| PP         | ≤ 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                                      | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                                                  |
| COT        | ≤ 5 mg/Nm <sup>3</sup>                                                       | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                                   |
| NOx        | ≤ 120 mg/Nm <sup>3</sup>                                                     | 91 mg/Nm <sup>3</sup>                                                  |

Quanto dichiarato e i dati riportati nella tabella di cui sopra sono stati desunti direttamente dal **Test Report Nr. 1358-07/19 del 08.05.2019** TÜV SÜD Industrie Service GmbH che si allega alla presente dichiarazione.

INGEGNER STEFANO LANCIOTTI  
AMMINISTRATORE

**Windhager Italy S.r.l.**  
Sede Legale: Via C. Mattei n. 3 - 38089 Darzo (TN)  
P.IVA n. 02845910211 - REA TN 219268

**P.S: In allegato il certificato TUV di omologazione**