



CERTIFICATE

CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO

Secondo i requisiti del D.M. 7 novembre 2017 (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017)

Organismo	Kiwa Cermet Italia S.p.A.		
Oggetto del certificato di conformità	Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW		
Norma di riferimento	EN 303-5:2012		
Costruttore richiedente	Windhager Zentralheizung Technik GmbH		
Marchio commerciale	LOGWIN PREMIUM		
Tipo e modello	LOGWIN PREMIUM 36kW		
In conformità al punto 9.2.1 della norma sopra citata, il costruttore ha dichiarato che l'apparecchio, testato per la determinazione dei requisiti sotto indicati è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelli:	LWP360T, LWP365T		
Rapporti di prova consultati	N. H-A 1240-05/16 del 16.10.16 emesso da TÜV SÜD Industrie Service GmbH, organismo notificato n. 0036		
Caratteristiche e combustibile	Potenza termica nominale	kW	36,0
	Combustibile	Cocchi di legno	
Certificato nr.	2002819.S.12		

Valore misurato a potenza nominale

Rendimento	%	91,5	
Emissioni di	CO	mg/Nm ³ (13% O ₂)	77
	PP	mg/Nm ³ (13% O ₂)	15
	COT	mg/Nm ³ (13% O ₂)	3
	NOx	mg/Nm ³ (13% O ₂)	140
Classificazione	★★★★ (4 stelle)		

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
 Sede Legale
 Via Cadriano, 23
 470057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy
 Laboratorio di prova
 Viale Venezia, 45
 31020 San Vendemiano (TV) - Italy
 N.B. nr. 0476
 ACCREDIA LAB nr. 0001

San Vendemiano, 14.5.2018

Maurizio Lorenzon
Industry Division Manager